

## Deklaracja zgodności nr 34/2010

1. **Producent wyrobu budowlanego:**  
ARMATURA KRAKÓW S. A.  
30-418 Kraków ul. Zakopiańska 72  
**Zakład produkujący:**  
ARMATOORA S.A.  
37-400 Nisko ul. Sandomierska 14
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**  
Natryski przesuwne i stałe do armatury sanitarnej  
Przewody natryskowe do armatury sanitarnej
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**  
PKWiU 28.14.20.0
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**  
Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie, itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym pomieszczeniach wychowawczo-oświatowych, służby zdrowia, zakładach przemysłowych i usługowych (w tym branży spożywczej).
5. **Specyfikacja techniczna:**  
Normy:  
PN-EN 1112: 2008 „Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne” (oryg.).  
PN-EN 1113: 2008 „ Armatura sanitarna - Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne ” (oryg.).
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
  - graniczne parametry stosowania: ciśnienie dynamiczne 0,05 do 0,5MPa ( 0,5 do 5 bar)  
temperatura  $\leq 70^{\circ}\text{C}$
  - zalecany zakres stosowania : ciśnienie max.  $0,1\text{MPa} \leq P \leq 0,3 \text{MPa}$  (1 bar  $\leq P \leq 3$  bar)  
temperatura  $\leq 42^{\circ}\text{C}$ ,
  - grupa akustyczna II, klasa przepływu B, S, A
7. **Sprawozdaniem z badań:** nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną.

Kraków 14.10.2010  
(miejsce i data wystawienia)

Dyrektor ds. Jakości  
i Rozwoju Produktów  
*Bożystaw Jabłoński*  
(imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej)