

Deklaracja zgodności nr 56/2015

1. Producent wyrobu budowlanego:

ARMATURA Kraków S.A.
ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków

Zakład produkujący:

ARMATOORA S.A.
ul. Sandomierska 14, 37-400 Nisko

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Zawory kulowe kątowe i kulowe „mini”.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 28.14.12.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Montaż w instalacjach sieci wodociągowych.

5. Specyfikacja techniczna:

Normy:

PN-EN 13828:2005 „Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania”.

PN-M-75002:2012 „Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania.”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego (graniczne parametry stosowania):

- ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)

- temperatura do 90 °C,

- gwint instalacyjny: G ½”

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr badań:

nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemu Zapewnienia Jakości

Tomasz Mrozik

Tomasz Mrozik
.....
(imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej)

Kraków, 25.06.2015r.
(miejsce i data wystawienia)